

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 30" П.БОЛЬШОЙ ИСТОК
ХАМАНОВОЙ ЛАРИСЕ ВИКТОРОВНЕ

624006, Свердловская обл., Сысертский район,
пгт Большой Исток, ТРУДОВАЯ УЛ., 48

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.03.2018

№ 132/2018-231

При проведении проверки с 01.02.2018 по 01.03.2018
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30" П.БОЛЬШОЙ ИСТОК

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624006, Свердловская обл., Сысертский район, пгт Большой Исток, ТРУДОВАЯ УЛ., 48
дата регистрации 19.03.1999
ИНН/ОГРН 6652011775 / 1026602176435

Основная общеобразовательная школа № 30(624006, Сысертский район, пгт Большой Исток, Трудовая ул., 48)
рассмотрении представленных документов: акта от 01.03.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования к искусственному освещению: довести параметры общей освещенности в кабинете обслуживающего труда до нормативных величин, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278-03. Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278-03	3.3.1.	03.09.2018
2.	Организовать контроль искусственной освещенности на территории общеобразовательной организации. Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.9.	03.09.2018
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений: обеспечить отделку стен в кабинете № 14 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств).	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	03.09.2018
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений: устранить дефекты плиточного покрытия пола в раздевалке для мальчиков при спортивном зале.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.29.	03.09.2018
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений общеобразовательной организации: в кабинете физики ученические столы оборудовать защитными	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.8.	03.09.2018

	бортиками по наружному краю стола.			
6.	Представить отчет о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционной системы, выполненных аккредитованной организацией).	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.1.	03.09.2018
7.	Соблюдать требования к параметрам микроклимата, а именно в кабинете обслуживающего труда температуру воздуха довести до нормируемых величин (17-20 гр.С). Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.2.	03.09.2018
8.	Соблюдать требования к параметрам микроклимата, а именно в кабинете информатики, в кабинете обслуживающего труда относительную влажность воздуха довести до нормируемых величин (40-60%). Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.4.	03.09.2018
9.	Соблюдать требования к остеклению: организовать замену стеклопакетов в раздевалке ГПД, в рекреациях, в кабинете ОБЖ, в кабинете № 14, в кабинете химии.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.10.	03.09.2018
10.	Соблюдать требования к искусственному освещению: довести параметры освещенности поверхности стола в кабинете информатики до нормативных величин, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 (300 лк). Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.2.2821-10	7.2.4.	03.09.2018
11.	Организовать прохождение гигиенического обучения с периодичность 1 раз в 2 года следующих сотрудников МАОУ ООШ № 30: Матвеева У.А. (учитель), Альперин М.И. (учитель), Черемных А.В. (учитель).	СанПиН 2.4.2.2821-10	11.9.	03.09.2018
12.	Организовать проведение вакцинации против вируса гепатита В следующих сотрудников: Шевченко С.И. (20.06.1967 г.р., слесарь сантехник).	СП 3.1.1.2341-08 СанПиН 2.4.2.2821-10	12.2 11.8	03.09.2018
13.	Организовать проведение вакцинации против дифтерии следующих сотрудников: Альперин М.И. (03.05.1961 гр, учитель), Шевченко С.И. (20.06.1967 гр, слесарь сантехник).	СП 3.1.2.3109-13 СанПиН 2.4.2.2821-10	8.1 11.8	03.09.2018
14.	Своевременно организовать проведение вакцинации против гриппа сотрудников МАОУ ООШ № 30.	СП 3.1.2.3117-13 СанПиН 2.4.2.2821-10	8.3. 11.8.	03.09.2018
15.	Организовать проведение вакцинации против кори следующих сотрудников: Матвеева У.А. (24.06.1991 гр, учитель), Альперин М.И. (03.05.1961 гр, учитель), Шевченко С.И. (20.06.1967 гр, слесарь сантехник).	СП 3.1.2952-11 СанПиН 2.4.2.2821-10	6.2 11.8.	03.09.2018
16.	Организовать проведение вакцинации против клещевого энцефалита следующих сотрудников: Альперин М.И. (03.05.1961 гр, учитель), Черемных А.В. (14.01.1963 г.р., учитель), Шевченко С.И. (20.06.1967 г.р., слесарь сантехник), Матвеева У.А. (24.06.1991 г.р., учитель), Меркушева Г.С. (12.01.1953 г.р., сторож), Чехунова Э.Н. (14.03.1980 г.р., воспитатель).	СП 3.1.3.2352-08 СанПиН 2.4.2.2821-10	6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352- 08 от 07.03.2008 11.8.	03.09.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 03.09.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30" П.БОЛЬШОЙ ИСТОК

1. Личные медицинские книжки сотрудников и прививочные сертификаты.
2. Документы, подтверждающие соответствие нормативным документам уровня искусственной освещенности в кабинете обслуживающего труда, в кабинете информатики.
3. Документы, подтверждающие соответствие нормативным документам уровня температуры воздуха в кабинете обслуживающего труда.
4. Документы, подтверждающие соответствие нормативным документам уровня относительной влажности воздуха в кабинете обслуживающего труда, в кабинете информатики.
5. Документы, подтверждающие эффективность работы системы механической приточно-вытяжной вентиляции.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Хаманова Лариса Викторовна

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022